

**3) Szczególne warunki wynikające z charakteru inwestycji:**

- 1) inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej o  $\varnothing$  powyżej 160 mm, (dla przyłączy zakończonych studniami wodomierzowymi i hydrantem p.poż: w obrębach : Goruńsko i Chycina w gminie Bledzew,
- 2) obowiązuje:
  - a) wykonanie uzgodnień branżowych przy zbliżeniach do sieci technicznej na etapie projektu budowlanego, w przypadku wystąpienia kolizji planowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą należy wystąpić o warunki techniczne na jej przebudowę,
  - b) wykonanie uzgodnień projektu budowlanego (technicznego) z zarządami dróg,
  - c) uzyskanie zezwolenia na lokalizowanie obiektu w pasie technicznym drogi od zarządcy drogi (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej),
  - d) prowadzenie sieci poza pasem drogi powiatowej lub jeśli nie ma takiej możliwości poza jezdnią lecz w minimalnej odległości 1,5m od jej krawędzi,
  - e) przejście nad ciekim bez naruszania istniejącej budowli,
  - f) przejście sieci pod drogami, należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez uszkodzenia nawierzchni jezdni na głębokości nie mniejszej niż 1,20 m,
  - g) ochrona zadrzewień z prowadzeniem robót ziemnych w pobliżu drzew w sposób i w terminie nie powodującym uszkodzenia systemu korzeniowego drzew,
  - h) w rejonach kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną wykonanie robót ziemnych ręcznie,
  - i) umieszczenie sieci w chodniku na głębokości nie mniejszej niż 1,00 m,
  - j) zapewnienie szerokości wykopu wg warunków zarządców dróg,
  - k) przebieg sieci w sposób jak najmniej naruszający jezdnie i chodniki,
  - l) przy naruszeniu urządzeń pasa drogowego przywrócenie poprzedniego stanu na koszt inwestora,
  - m) wykorzystanie i rozbudowa przyłącza elektroenergetycznego stacji stosownie do zamierzenia,
  - n) uwzględnienie planowanego przebiegu gazociągu,
  - o) przy wykonywaniu robót odtworzenie naruszonych zjazdów na posesje wg przepisów szczególnych,