

Bledzew, 2014-05-23.

ZGK.5030.38.02.2014.

Dotyczy postępowania: „Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody, budowa nowego ujęcia wody wraz z obudową, budowa przejścia sieci wodociągowej przez rzekę Obrę w Starym Dworku, gmina Bledzew”.

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gmina Bledzew – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 38 ust.4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) uprzejmie informuję, że dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego w ten sposób iż:

Zapytanie:

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, jeśli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat wykaże doświadczenie w opracowaniu projektu przebudowy, rozbudowy SUW, budowy nowego ujęcia oraz projektu budowy przejścia sieci gazociągu przez rzekę?

Odpowiedź:

W załączniku nr 4 do zapytania ofertowego: „Wykaz wykonanych zamówień” zmienia się zapis na: „Poniżej wykonawca zobowiązuje się wykazać min. 1 zamówienie polegające na opracowaniu projektu przebudowy, rozbudowy SUW, budowy nowego ujęcia i budowy przejścia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej przez rzekę w ostatnich 3 latach, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. Zamawiający wymaga wskazania wyłącznie zamówień zrealizowanych jako główny wykonawca. W załączeniu należy zamieścić dokumenty (opinie, referencje) od poprzednich zamawiających potwierdzające, że wskazane zamówienia zostały wykonane należycie.”

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają modyfikacji.

KIEROWNIK
Zakład Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Ireneusz Jęchorek