

Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

ZGK. 5032.11.3.2014

Bledzew, dnia 2015.01.16

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn” Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew” współfinansowanego w ramach działania ”Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013, poz. 907 ze zmianami) w związku z zapytaniem udzielam odpowiedzi na pytania Wykonawców , dotyczące wyjaśnień zapisów SIWZ na wykonanie zadania jak wyżej.

Pytanie 1 : Prosimy o sprecyzowanie wymiarów rzędnych przepompowni głównej PG i studni S1 oraz poziomów wejść i wyjść rurociągów z przepompowni, ponieważ rysunki w dokumentacji nr 4 (Przepompownia ścieków) i rysunek nr 6 (Profil podłużny) oraz nr 1 (Zagospodarowanie terenu) nie są spójne i podają różne wymiary?

Odpowiedź: Proszę przyjąć dane z profilu: PG rzędna dna studni 32,36, rzędna góry 36,10, rzędna dna kanału dopływowego 33,36. Uwaga: nie wyklucza się konieczności posadowienia przepompowni na innej rzędnej- konieczność dostosowania wymiarów do istniejącego układu rurociągów .

Pytanie 2 : Prosimy o podanie rzędnej dna zbiornika retencji ścieków surowych ?

Odpowiedź: Proszę przyjąć 36,10

Pytanie 3: Czy zamawiający posiada rezerwę mocy elektrycznej aby podłączyć agregat pompowy o mocy silnika 7,5kW ?

Odpowiedź .Tak.

Pytanie 4: Prosimy o wyszczególnienie sprzętu p.poż. i BHP na wyposażenie oczyszczalni, w celu wykonania prawidłowej wyceny ?

Odpowiedź: Sprzęt p.poż. oraz BHP zgodnie z przepisami odrębnymi. Sprzęt dotyczy tylko i wyłącznie obiektów podlegających budowie i przebudowie. Istniejące wyposażenie oczyszczalni ścieków bez zmian.


Pytanie 5: Zgodnie z zapisem w SIWZ ROZDZIAŁ XIV pkt 6 akapit 6c dotyczący kosztów konserwacji i serwisu zamontowanych urządzeń w okresie rękojmi i gwarancji, prosimy o sprecyzowanie zakresu robót konserwacji i serwisu?

Odpowiedź: Po stronie wykonawcy: wszelkie obowiązkowe przeglądy, rozruchy, sprawdzenia przez okres gwarancji Wykonawcy dla całego zamierzenia budowlanego. Po stronie Inwestora: zakup i montaż elementów zużywających się.

Pytanie 6: Prosimy o informację, gdzie ma być przekazywana i wyświetlana wizualizacja pracy pompowni głównej?

Odpowiedź: wizualizacja pracy pompowni ma być przekazywana do siedziby Zamawiającego - ZGK Bledzew, ul. Kościuszki 16, Bledzew. Wskazane aby wizualizacja była możliwa do przeglądania przez przeglądarkę internetową oraz powiadamianie sms o stanach awaryjnych. Utrzymanie łącza w gestii zamawiającego.

Powyższe informacje wraz z załącznikami stają się częścią SIWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której publikowana jest specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.


Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Ireneusz Jęchorek