

Bledzew, dnia 2017.05.30

Wszyscy Wykonawcy

RG.GR.271.13.2017


biorący udział w postępowaniu

W odpowiedzi na zadane pytania dot. zapytania ofertowego RG.GR.271.13.2017 z dnia 24 maja 2017 r. prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuję, co następuje:

1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu map do celów projektowych dla całego zakresu i czy te mapy przekaze wykonawcy?
Ad.1. Wykonanie map do celów projektowych zgodnie z pkt. 4 ppkt. 2 treści zapytania ofertowego leży po stronie Wykonawcy.
2. Czy Zamawiający prawidłowo określił termin wykonania zamówienia?
Ad.2. Zgodnie z pkt. 6 treści zapytania ofertowego dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w terminie do 16 sierpnia 2017 r.
4. Czy projektowane sieci będą przebiegały przez tereny Lasów Państwowych?
Ad. 4. Nie.
5. Czy w zakresie opracowania wchodzi również zaprojektowanie przyłączy?
Ad.5. W przypadku sieci wodociągowa- bez przyłączy, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach działki drogowej zakończone studzienką rewizyjną (jedna na dwie działki).
6. Czy przyłącza należy projektować do granicy działek czy do istn. budynków mieszkalnych?
Ad.6. Patrz ad.5.
7. Czy do posesji o nieuregulowanym stanie prawnym także należy projektować przyłącza?
Ad.7. Patrz ad.5.
8. Czy projektowane sieci będą przekraczać rowy lub cieki wodne wymagające opracowanie operatu wodno prawnego i uzyskanie decyzji pozo walenia wodo prawnego?
Ad.8. Nie.

9. W jakiej formie należy uzyskać zgody właścicieli prywatnych- czy w formie oświadczenia czy ustanowienia notarialnie służebności przesyłu?

Ad.9. Nie dotyczy- inwestycja realizowana na działkach stanowiących własność gminy Bledzew.

WÓJT GMINY

Leszek Zimny