

Bledzew, dnia 2017.09.26

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

RG.GR.271.25.2017

W zawiązku z zapytaniem dot. przedmiotu zamówienia, poniżej przedstawiam stanowisko Zamawiającego:

1. Zgodnie z przedmiarem oczekujecie Państwo dostawy i montażu 2 urządzeń UV o wydajności 10,3 m³/h i mocy 85 W każde (montaż równoległy). Czy dopuszczacie Państwo dostawę i montaż jednego urządzenia o wydajności 31 m³/h i mocy 400W (jeden promiennik)?

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem załączonym do dokumentacji przetargowej.

2. Czy znana jest Państwu transmisja UV wody w 1 cm, 254 nm? Ewentualnie proszę o opublikowanie analizy fizyko- chemicznej wody.

Z załączeniu publikuję analizę fizyko- chemiczną wody.

Z up. Wójta Gminy

Wojciech Andrzejewski
Sekretarz Gminy