



Opinia hydrologiczna pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Lokalizacja obiektu:

Gmina: **Bledzew**

Miejscowość: **Goruńsko**

Nr dz. ewid.: **314/2**

Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonano wiercenie świdrem okienkowym do głębokości 3,0 m. Miejsce odwiertu zaznaczono na planie sytuacyjnym (rys. 1) odw. geol. 1. Uzyskano następujący profil geologiczny:

0,0 – 0,15 m p.p.t.	Piasek gruboziarnisty Pr
0,15 – 1,5 m p.p.t.	Piasek drobny Pd
1,5 – 3,0 m p.p.t.	Piasek drobny Pd przewarstwiony Gliną G

Poziom wody podziemnej – nie stwierdzono do głębokości 3,00 m p.p.t.

Wnioski:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, stwierdza się, że:
 - Warunki gruntowe są proste
 - Projektowany obiekt, zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznych obiektów budowlanych
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego brak jest przeciwwskazań do instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
 - miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych

Opracował: mgr inż. Marek Zimostrat
upr. hydrologiczne: 154/11/A/2007 – (wyrok T.K. z dnia 5 grudnia 2007r.)



Biuro Opracowań Inżynierskich

ECOVERDE

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

ul. Rzeźniczaka 41a/9, 65-119 Zielona Góra

NIP: 925-177-91-55 REGON: 080476559

Stulm

Zielona Góra, listopad 2016 r.