

Bledzew, dnia 2018.01.22

Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu

Numer postępowania: RG.GR.271.2.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 39 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej „ZamPublU”) pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Starym Dworcu oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bledzew”

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania na które udziela się następujących odpowiedzi:

1. W załączniku nr 7 w folderze Geologia umieszczony został plik o nazwie” Decyzja\_1.pdf” z analizy dokumentu wynika że jego ważność upłynęła 30.09.2015 roku. W związku z tym proszę o informację czy dysponujecie Państwo jako Zamawiający aktualną Decyzją zatwierdzającą projekt robót geologicznych ?

Zważywszy na krótki termin realizacji zadania do 15.06.2018 r. Jest to bardzo istotna informacja warunkująca nasz udział w postępowaniu ponieważ uzyskanie takiej decyzji w nowo powstałej instytucji Wody Polskie może potrwać dosyć długo i wymagany termin realizacji będzie przez naszą firmę nieosiągalny.

Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualną decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ZamPublU Zamawiający wprowadza zmianę w treści SIWZ tj. przedmiotowa decyzja wraz z projektem robót geologicznych niniejszym staje się integralną częścią SIWZ i składa się na dokumentację techniczną stanowiącą załącznik nr 7\_SUW. Decyzja wraz z projektem zostają podane do wglądu dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu na stronie internetowej [WWW.bip.bledzew.pl](http://WWW.bip.bledzew.pl) w zakładce przetargi aktualne.

2. W załączniku nr 7 w folderze Operat wodno -prawny umieszczony został plik o nazwie „decyzja.pdf” zamieściliście Państwo Decyzję o zmianie warunków zabudowy prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez opublikowanie prawidłowego pliku dla tej lokalizacji czyli Decyzji wodnoprawnej na wykonanie urządzenia wodnego oraz pompowanie próbne.

Odpowiedź: Decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych nie ma. Należy o nią wystąpić po wykonaniu otworu wiertniczego , i sporządzeniu operatu wodnoprawnego dołączając zatwierdzoną dokumentację

hydrogeologiczną nowego ujęcia wody. Nie ma potrzeby występowania o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. na pobór wód podziemnych.

Jednocześnie zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. Nowy termin składania ofert upływa z dniem 02.02.2018r. otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 9:15.

Powyższą zmianę terminu należy uwzględnić w sposobie opisywania oferty.

**„Przebudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Starym Dworku oraz  
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bledzew”**

**Znak sprawy RG.GR.271.2.2018**

**Nie otwierać przed 02.02.2018 r., godz. 9:15”**

Udzielone odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla wykonawców.

WÓJT GMINY  
  
Leszek Zimny