

Bledzew, dnia 2018.02.01

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Numer postępowania: RG.GR.271.4.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 39 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej „ZamPublU”) pn. „Zabudowa agregatów prądotwórczych dla obiektów hydroforni w m. Goruńsko, Kleszczewo, Nowa Wieś, Popowo, Sokola Dąbrowa, Zemsko na terenie Gminy Bledzew”

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania na które udziela się następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie układu SZR w szafie agregatu, zamiast posadowienie go „na cokole obok agregatu”, jak przewidziane jest w projekcie?
Odp.: Nie dopuszcza.
2. Czy SZR ma posiadać własny wyświetlacz LCD, czy ma być sterowany z poziomu agregatu prądotwórczego?
Odp.: SZR winien posiadać własny interfejs graficzny.
3. Proszę o podanie prądu znamionowego wyłącznika głównego w rozdzielni, do której przyłączane będą agregaty (dotyczy wszystkich części zamówienia) – jest to niezbędne do prawidłowej wyceny układu SZR oraz ewentualnego doposażenia rozdzielni.
Zamawiający informuję, iż podjęte zostały czynności w celu określenia prądu znamionowego wyłącznika głównego w rozdzielni w poszczególnych hydroforniach. Zamawiające przekaze przedmiotowe dane niezwłocznie do publicznej wiadomości po ich ustaleniu.
4. Czy w przypadku zaproponowania innego modelu agregatu, niż przedstawiony w projekcie, oferent musi przedłożyć pismo z zestawieniem materiałów zastępczych, czy wystarczy dołączyć kartę katalogową agregatu do oferty?
Odp.: Zgodnie z art. 30 ust. 5 ZamPublU ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Z załączonych dokumentów winno jasno wynikać, które materiały podlegają zamianom oraz że proponowane materiały są co najmniej równoważne.
5. Czy w przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia, należy złożyć na każdy agregat ofertę oddzielnie na formularzu ofertowym, czy należy ceny zsumować i w formularzu podać cenę całkowitą?
Odp.: Opis sposobu obliczania ceny zawiera się w rozdziale 14 treści SIWZ. Przedmiot zamówienia opisany jest w pkt. 3.2. treści SIWZ i dot. zabudowy agregatów prądotwórczych dla obiektów hydroforni w m. Goruńsko, Kleszczewo, Nowa Wieś, Popowo, Sokola Dąbrowa, Zemsko na terenie Gminy Bledzew. Zamawiający nie przewidział podziału zadania na części.
7. Proszę o podanie orientacyjnych długości projektowanych kabli. Bez informacji o długości kabli niemożliwe jest prawidłowe oszacowanie kosztów montażu agregatu.

Odp.: Goruńsko:

Proj. YKY 4x35mm² – ok. 7 m

Istn. YKY 4x16mm² – ok. 10 m

Nowa Wieś:

Proj. YKY 4x16mm² – ok. 7 m

Istn. YKY 4x16mm² – ok. 10 m

Popowo:

Proj. YKY 4x16mm² – ok. 3 m

Istn. YKY 4x16mm² – ok. 4 m

Sokola Dąbrowa:

Proj. YKY 4x50mm² – ok. 3 m

Istn. YKY 4x50mm² – ok. 4 m

Kleszczewo:

Proj. YKY 4x50mm² – ok. 6 m

Istn. YKY 4x50mm² – ok. 6 m

Zemsko:

Proj. YKY 4x25mm² – ok. 5 m

Istn. YKY 4x25mm² – ok. 5 m

Do wyceny należy przyjąć dodatkowo lokalizację zamawianego układu SZR, jednakże długości nie powinny ulec zmianie w znaczący sposób.

Jednocześnie zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

Nowy termin składania ofert upływa z dniem 12.02.2018r. godz. 9:00 otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 9:15.

Powyższą zmianę terminu należy uwzględnić w sposobie opisywania oferty.

**„Zabudowa agregatów prądotwórczych dla obiektów hydroforni w m. Goruńsko, Kleszczewo,
Nowa Wieś, Popowo, Sokola Dąbrowa, Zemsko na terenie Gminy Bledzew”
Znak sprawy RG.GR.271.4.2018
Nie otwierać przed 12.02.2018 r., godz. 9:15”**

Udzielone odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla wykonawców.

Z up.  Wojta Gminy
Wojciech Andrzejewski
Sekretarz Gminy