

Bledzew, dnia 2018.02.05

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Numer postępowania: RG.GR.271.4.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 39 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej „ZamPublU”) pn. „Zabudowa agregatów prądotwórczych dla obiektów hydroforni w m. Goruńsko, Kleszczewo, Nowa Wieś, Popowo, Sokola Dąbrowa, Zemsko na terenie Gminy Bledzew”

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania na które udziela się następujących odpowiedzi:


3. Proszę o podanie prądu znamionowego wyłącznika głównego w rozdzielni, do której przyłączane będą agregaty (dotyczy wszystkich części zamówienia) – jest to niezbędne do prawidłowej wyceny układu SZR oraz ewentualnego doposażenia rozdzielni.
- 1) Goruńsko – typ SOCOMEC – SIRCOVER – I_e - 160 A
 - 2) Nowa Wieś – typ SPAMEL RSI4160 – I_{th} - 160A
 - 3) Popowo – typ Moeller – P3-100, I_u – 100A
 - 4) Kleszczewo – typ APATOR – Poland, typ 4G100-10-4, I_{th} - 125 A
 - 5) Zemsko – typ SIRCO VM1, I_e - 100A
 - 6) Sokola Dąbrowa – typ Moeller Pe-100, I_u – 100A

Jednocześnie zamawiający przypomina, iż zgodnie z pismem RG.GR.271.4.2018 z dnia 01.02.2018r. termin składania ofert upływa z dniem 12.02.2018r. godz. 9:00 otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 9:15.

Powyższą zmianę terminu należy uwzględnić w sposobie opisywania oferty.

„Zabudowa agregatów prądotwórczych dla obiektów hydroforni w m. Goruńsko, Kleszczewo, Nowa Wieś, Popowo, Sokola Dąbrowa, Zemsko na terenie Gminy Bledzew”
Znak sprawy RG.GR.271.4.2018
Nie otwierać przed 12.02.2018 r., godz. 9:15”

Udzielone odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla wykonawców.


Leszek Zimny