

URZĄD GMINY BLEDZEW
ul. Rycerska 13
tel./fax 085/7436010, 7436011
08-360 BLEDZEW

Bledzew, dnia 2018.02.08

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Numer postępowania: RG.GR.271.4.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 39 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej „ZamPublU”) pn. „Zabudowa agregatów prądotwórczych dla obiektów hydroforni w m. Goruńsko, Kleszczewo, Nowa Wieś, Popowo, Sokoła Dąbrowa, Zemsko na terenie Gminy Bledzew”

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania na które udziela się następujących odpowiedzi:

1. Czy wykonawca ma zapewnić paliwo na czas rozruchów agregatów?

Odp.: Zgodnie z pkt. 6.4 STWiOR Wykonawca winien dostarczyć zespół prądotwórczy zalany wszystkimi płynami eksploatacyjnymi wraz z ilością paliwa konieczną do pierwszego uruchomienia i testu zespołu przez okres min. 2h w normalnych warunkach pracy.

2. Czy po dokonaniu odbioru końcowego agregaty mają być zatankowane do pełna?

Odp.: Patrz odp. na pytanie nr 1.

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wykonawców.

Z up.  Wojta Gminy
Wojciech Andrzejewski
Sekretarz Gminy